

Dichiarazione di conformità ai requisiti del D.M. 7 Agosto 2025 (Conto Termico 3.0)

In relazione ai test effettuati da laboratorio notificato, in accordo con il regolamento (UE) n. 305/2011, l'azienda **Aico srl** dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchio rispetta i requisiti prescritti nel D.M. 07.08.2025 "Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" con specifico riferimento agli apparecchi (stufe e termocamini) a biomassa solida, e ha le seguenti caratteristiche tecniche:

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo di apparecchi | Caldaia a biomassa |
| Marchio commerciale | Ravelli |
| Modello | HRV EVO 250 SMART |
| Potenza nominale | 25,3 kW |
| Combustibile utilizzato | Pellet, classe A1 (UNI EN ISO 17225-2) |
| Norma di riferimento | EN303-5 :2012 (Class 5) |
| Laboratorio notificato | IMQ S.p.A. (N.B. nr 0051) |
| Numero test report | CS19-0038560-01 |
| Tipo di ricarica | Ricarica Continua |

| | Requisiti D.M. 07.08.2025 | Valore misurato |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Rendimento ¹⁾ | > 85% | 92,4 % |
| Particolato primario ²⁾ | ≤ 10 mg/Nm ³ | 9,8 mg/Nm ³ |

1) Determinato secondo la EN303-5 :2012 (Class 5)
2) determinato con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

Sulla base dei valori sopra riportati l'apparecchio domestico in oggetto:

1. È conforme alle norme EN303-5 :2012 (Class 5)
2. Rispetta i requisiti del D.M. 07.08.2025 per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
3. Il coefficiente premiante è calcolato in base alle riduzioni in percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori previsti dal DM186/2017 per la classe 5 stelle (Tabella 12 allegato II, DM 07.08.2025) .

Chiari, il 01/12/2025

Aico S.r.l.

